

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

Firma Beker
T.a.v. de heer H. Beker
Holthuiserstraat 11
6971 JE BRUMMEN

Datum	16 oktober 2014	Contactpersoon	mevrouw M. Dros
Uw kenmerk	1308995 (Olo)	E-mailadres	mdros@vallei-veluwe.nl
Ons kenmerk	635904/MD/rz	Telefoonnummer	06 – 52 88 19 41

Onderwerp Definitieve Watervergunning voor Firma Beker

Geachte heer Beker,

Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 16 mei 2014 een aanvraag ontvangen van Rombou B.V., namens Firma Beker, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Deze aanvraag is ingediend via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 1308995 en met uw referentiecode 53686. De aanvraag is door ons ingeboekt onder nummer 603939.

1 Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Waterschap Vallei en Veluwe 2013 vergunning is vereist. Concreet betreft de aanvraag het lozen van hemelwater op oppervlaktewater vanwege een toename van verhard oppervlak van circa 15.350 m², het graven van twee waterbergingen met overlopen die uitmonden op een oppervlaktewaterlichaam C, de aanleg van twee bluswatervoorzieningen en een grondwaterbron voor veedrenking te Cortenoeverseweg 105 te Brummen.

De locatie is kadastraal bekend als:

- Gemeente Brummen, sectie I, nummer 775, 776 en 919.

De locatie heeft de coördinaten:

- X / Y coördinaten: 209.250 / 457.586.

Het onderdeel van de aanvraag dat ziet op de overlopen die uitmonden op het oppervlaktewaterlichaam C, valt onder een vrijstelling van de vergunning- en meldplicht op grond van de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013. Er zijn geen voorschriften verbonden aan de aanleg van overlopen op een oppervlaktewaterlichaam C.

Uit het document 'Toelichting watervergunningaanvraag Beker' volgt dat een melding dient te worden gedaan voor een grondwateronttrekking voor twee bluswatervoorzieningen en voor veedrenking terwijl een melding daarvoor niet is ontvangen. U dient minstens 2 weken voordat het grondwater onttrokken gaat worden een melding hiervoor in te dienen. Tevens wil ik u er op wijzen dat als u voor het bouwen gaat bronneren en de onttrekking binnen de Algemene regels valt u hiervoor ook een melding moet indienen.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen in deze vergunning en in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving, wordt de gevraagde vergunning verleend. Met de voorschriften, die onderdeel uitmaken van deze vergunning, wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe, de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (hierna te noemen: de Keur), de op de Keur van toepassing zijnde beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen als opgenomen in hoofdstuk 7 van deze vergunning, besluiten dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe (hierna te noemen: het waterschap) als volgt:

- A. De gevraagde vergunning aan de Firma Beker te Brummen te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens artikelen 3.2 lid 2 en 3.4 van de Keur vergunning is vereist, namelijk het lozen van hemelwater op oppervlaktewater vanwege een toename van verhard oppervlak van circa 15.350 m² en het graven van twee waterbergingen te Cortenoeverseweg 105 te Brummen;
- B. De aanvraag, inclusief de hieronder genoemde tekeningen en documenten, deel uit te laten maken van de vergunning.
 - 1. Watertoets Bedrijfsverplaatsing Beker (locatie Cortenoeverseweg 105 te Brummen);
 - 2. Toelichting watervergunning aanvraag Beker, opgesteld door: Dick Hengeveld van Rombou B.V., datum: 16 mei 2014;
 - 3. Tekeningnummer MI-02, overzichtstekening terreininv., doorsneden, isometrie en situatie, nieuwbouw van een melkveebedrijf aan de Cortenoeverseweg 105 te Brummen, datum: 15-04-2014, laatst gewijzigd 15-05-2014;
 - 4. Situatietekening, Locatie Cortenoeverseweg 105 te Brummen met bergingsvijver en Retentie-/infiltratiegreppel;
 - 5. Tekeningnummer: BO-05, Fase 1 en fase 2, datum: 15-04-2014.
 - 6. Tekeningnummer: BO-09, verbeelding verhard oppervlak fase 1, datum 5-9-2014.
- C. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 van deze vergunning opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Datum 16 oktober 2014
Onderwerp Watervergunning voor de locatie Cortenoeversweg 105 in Brummen, nummer 635904
Pagina 3 van 16

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

In bijlage 2 van deze vergunning is een situatietekening weergegeven.

In bijlage 3 staat het **startformulier** waarmee u, **minimaal 5 werkdagen** voor de aanvang, de start van de werkzaamheden dient te melden.

In bijlage 4 staat het **gereedmeldingsformulier** waarmee u, **uiterlijk 5 dagen** na einde van de werkzaamheden, het gereedkomen van de werkzaamheden dient te melden.

4 Ondertekening

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe,



drs. ing. R.G. Martens MBA
hoofd afdeling Vergunningen en Handhaving

Aantal bijlage(n) 4
Kopie aan

- afdeling Vergunningen en Handhaving van Waterschap Vallei en Veluwe;
- Rombou B.V., t.a.v. de heer D.J. Hengeveld, Postbus 240, 8000 AE Zwolle;
- gemeente Brummen, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 5, 6870 AA Brummen;
- Rijkswaterstaat Oost-Nederland, t.a.v. de heer P. Bakker, postbus 9070, 6800 ED Arnhem;
- Omgevingsdienst Veluwe IJssel, postbus 971, 6870 AA Brummen;
- provincie Gelderland, t.a.v. mevrouw I. Wolters, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Algemeen

1. De vergunninghouder voert het lozen op oppervlaktewater en het graven van twee waterbergingen hierna te noemen: "de werkzaamheden", uit, zoals is beschreven in de aanvraag, aangevuld met de hierna genoemde voorschriften.
2. De vergunninghouder zorgt er voor dat tijdens de uitvoering van de werken de wateraan- en afvoer niet wordt belemmerd.
3. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
4. De vergunninghouder moet, voor zover niet anders is bepaald, de werkzaamheden uitvoeren en de werken onderhouden en schoonhouden volgens de door of namens het waterschap te geven nadere aanwijzingen.
5. De vergunninghouder meldt schade aan een waterstaatswerk of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen en Handhaving.
6. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een afschrift van de vergunning met bijbehorende stukken altijd ter plaatse aanwezig is.
7. Als de vergunninghouder niet binnen 3 jaar na afgifte gebruik maakt van deze vergunning, vervalt de vergunning.

Materiaalgebruik

8. De vergunninghouder zorgt dat de bij de werkzaamheden te gebruiken steenachtige materialen, zoals grond, puin of granulaat, voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
9. Vergunninghouder zorgt dat andere dan in het bovengenoemde voorschrift bedoelde materialen, zoals hout, metalen of kunststoffen, geen uitloogbare stoffen bevatten. Gebruik van onder andere gewolmaniseerd hout, gecreosoteerd hout of verzinkte materialen is dan ook niet toegestaan.

Start- en gereedmelding werkzaamheden

10. De vergunninghouder meldt de start van de werkzaamheden minimaal 5 werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk (met bijgaand formulier in bijlage 3), per post of e-mail (info@vallei-veluwe.nl).
11. De vergunninghouder meldt het gereedkomen van de werkzaamheden maximaal 5 werkdagen na het gereedkomen van de werkzaamheden schriftelijk (met bijgaand formulier in bijlage 4), per post of e-mail (info@vallei-veluwe.nl).

Een oppervlaktewaterlichaam graven

12. De vergunninghouder zorgt dat de bergingsvijver en retentie-/infiltratiegreppel een gezamenlijke waterbergingscapaciteit hebben van tenminste 553 m³.

Functie aan- en afvoer van water

13. De vergunninghouder verwijdert drijfvuil tijdens de uitvoering van de werken.

6 Algemene beschrijving

6.1 Beschrijving activiteiten

De vergunninghouder gaat zijn bedrijf verplaatsen. Hierdoor zal er een toename zijn van verhard oppervlak van circa 15.350 m² waardoor er meer hemelwater zal afstromen naar het oppervlaktewater. Om dit extra water te bergen zal de vergunninghouder een bergingsvijver en retentie-/infiltratiegreppel greppel aanleggen.

6.2 Beschrijving algemeen toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; en
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde werkzaamheden niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de keur en de daarbij behorende beleidsregels van het waterschap. Aan de hand van het hierboven beschreven toetsingskader volgt in het volgende hoofdstuk een uitwerking van het toetsingskader en de daadwerkelijke toetsing per onderdeel.

7 Overwegingen betreffende het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

7.1 Toetsingskader

Het besluit is getoetst aan:

- Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014);
- Beleidsregels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014), waarin de toetsingscriteria voor het verlenen van een vergunning zijn opgenomen.

Het oppervlaktewaterlichaam waarop geloosd wordt, is op de legger aangeduid als oppervlaktewaterlichaam C.

De onderstaande artikelen uit de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 zijn van toepassing:

Op grond van artikel 3.2 van de Keur is het verboden zonder watervergunning van het bestuur:

2. een waterstaatswerk te wijzigen of aan te leggen.

Op grond van artikel 3.4 is het verboden zonder watervergunning van het bestuur water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.

7.2 Toetsing voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte

Aanvragen voor activiteiten in of bij een oppervlaktewaterlichaam en de bijbehorende beschermingszone worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

1. Stabiliteit taluds;
2. Doorstroomcapaciteit;
3. Bergingscapaciteit;
4. Ecologische toestand;
5. Grondwatersituatie;
6. Onderhoud.

Ad2/ ad 3

Ter plaatse van verhard oppervlak kan hemelwater niet of minder goed in de bodem trekken. Hierdoor zal het hemelwater dat naar het oppervlaktewater afstroomt toenemen. Dit zorgt voor een vermindering van de bergings- en doorstroomcapaciteit van het watersysteem. Om dit te compenseren dient er voldoende waterberging aangelegd te worden.

De hoeveelheid benodigde waterberging is beoordeeld door de heer Duteweerd van het waterschap tijdens een vooroverleg. Een nieuwe lozing mag niet tot verslechtering leiden bij een $T=10$ bui. Om dit te bereiken dient een waterberging gerealiseerd te worden van tenminste 36 mm per m^2 verhard oppervlak. Het totale dakoppervlak (inclusief de nieuwe bedrijfswoning) waarvan het hemelwater wordt geloosd op de waterbergingen is 6.890 m^2 . Het totale oppervlak aan verharding waarvan het hemelwater wordt geloosd op de waterbergingen is 8460 m^2 . Dit samen is een oppervlak van 15.350 m^2 . Dit betekent dat een berging van 553 m^3 gerealiseerd dient te worden. Op de aanvraag staat dat de waterbergingen gezamenlijk een bergingscapaciteit van 600 m^3 hebben. Dit betekent dat de bergingen ruimschoots voldoen.

Om de bergings- en doorstroomcapaciteit te waarborgen zijn in hoofdstuk 5 van deze vergunning voorschriften opgenomen.

De werkzaamheden hebben geen of geen negatieve gevolgen voor de overige bovengenoemde criteria.

7.3 Belangenafweging

Het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 en de beleidsregels, als bedoeld in paragraaf 7.1, worden beschermd. Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

8 Procedure

8.1 Algemeen

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen van project Dijkverlegging Cortenoever – Bedrijfsverplaatsing Beker, noodzakelijk ter uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, is besloten tot toepassing van de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a, Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De bedoeling van de voorgenoemde provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van de maatregel benodigde besluiten, zoals genoemd in het coördinatiebesluit van Provinciale Staten van Gelderland PS2009-940, inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop, respectievelijk het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden.

De procedure conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van kracht. Dit houdt eveneens in dat alle besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en vervolgens als definitief besluit.

De besluiten die nu gecoördineerd worden zijn:

- Bestemmingsplan '*Buitengebied, Cortenoeversesweg 105*', gemeente Brummen. Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en milieu, Omgevingsdienst Veluwe IJssel;
- Watervergunning, waterschap Vallei en Veluwe.
- Hieraan ten grondslag ligt het Milieueffectrapport '*Melkveehouderij Beker, Cortenoeversesweg 105 Brummen*', gemeente Brummen en de overige bijlagen.

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten

De (ontwerp)besluiten benodigd voor de uitvoering van het project 'Dijkverlegging Cortenoever – Bedrijfsverplaatsing Beker' zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid en ook de communicatie daarover heeft gezamenlijk plaatsgevonden. Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen hebben er verschillende momenten van informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden.

De ontwerpbesluiten hebben van vrijdag 20 juni 2014 tot en met donderdag 31 juli 2014 ter inzage gelegen. Tegen deze ontwerpbesluiten is één zienswijze ingediend, deze heeft geleid tot wijzigingen in de besluiten. Voor de beantwoording van de zienswijzen en de motivering van eventuele aanpassingen van de besluiten wordt verwezen naar 'Reactienota zienswijzen, gecoördineerde besluiten dijkverlegging Cortenoever – Bedrijfsverplaatsing Beker'. Dit document wordt gelijktijdig met de definitieve besluiten ter inzage gelegd.

Advies m.e.r.-commissie

De Commissie m.e.r. heeft een toetsingsadvies over de milieueffectrapportage uitgebracht. In het bestemmingsplan is een reactie opgenomen op dit advies. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt gelijktijdig met de definitieve besluiten ter inzage gelegd.

8.2 Mededelingen

I. Beroep instellen

De definitieve besluiten liggen voor zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. Hebt u geen zienswijze ingediend en bent u wel een belanghebbende, dan kunt u alleen beroep instellen als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze heeft ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroepsschriften dienen onder vermelding van 'Definitieve besluiten RvR Dijkverlegging Cortenoever – Bedrijfsverplaatsing Beker' gericht te zijn aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

- a. Uw naam en adres;
- b. De dagtekening;
- c. Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. De redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

II. Voorlopige voorziening

De besluiten treden in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

III. Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat alle beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en dat de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd 'pro forma' beroepsschrift niet mogelijk is. Geef in het beroepsschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

IV. Schade

Eventuele schade aan wateren en/of waterkeringen, die door de ingrepen van de vergunninghouder ontstaat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning, moet de vergunninghouder op eigen kosten zelf herstellen. Indien de genoemde schade niet door vergunninghouder wordt hersteld, zal het waterschap de kosten voor het (doen) herstellen verhalen op de vergunninghouder.

Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade aan de aangebrachte werken als gevolg van hoge waterstanden of onderhoudswerkzaamheden.

V. Overige vergunningen en toestemmingen

Het verlenen van deze vergunning ontheft de vergunninghouder niet van de verplichting tot het aanvragen van vergunning of privaatrechtelijke toestemming aan andere instanties of belanghebbenden, dan wel privaatrechtelijke toestemming van het waterschap als deze eigenaar is van de bij de vergunningverlening betrokken (onder)grond.

VI. Wijzigingsvergunning

Als de werkzaamheden anders worden uitgevoerd dan is beschreven in de aanvraag of de bij deze vergunning behorende voorschriften, dient een wijziging van de vergunning te worden aangevraagd.

VII. Rechtsopvolging

Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. De rechtsopvolger van de vergunninghouder moet binnen vier weken, nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan melding doen aan het waterschap.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van firma Beker, nummer 635904, voor het lozen van hemelwater op oppervlaktewater vanwege een toename van verhard oppervlak van circa 15.350 m² en het graven van twee waterbergingen te Cortenoeversesweg 105 te Brummen.


In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. *aanvraag*: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
- b. *bestuur*: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;
- c. *legger*: legger als bedoeld in artikel 5.1 van de wet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet;
- d. *ontgraving*: werkzaamheden waarbij grond verwijderd wordt zoals bij het graven van een sleuf of gat;
- e. *onttrekken*: onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of aan een grondwaterlichaam;
- f. *ontvangstdatum aanvraag*: datum dat de aanvraag ontvangen is bij het waterschap;
- g. *oppervlaktewaterlichaam*: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- h. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 en 6.13 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- i. *waterbeheerder*: het college van dijkgraaf en heemraden;
- j. *watergang*: een lijnvormig oppervlaktewaterlichaam;
- k. *waterhuishoudkundige functie*: de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- l. *Waterschap Vallei en Veluwe*: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe en medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe belast met het toezicht op de naleving van de keur;
- m. *waterstaatswerk*: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk;
- n. *watersysteem*: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- o. *watervergunning*: watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;
- p. *werken*: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.

Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de vergunning van firma Beker, nummer 635904, voor het lozen van hemelwater op oppervlaktewater vanwege een toename van verhard oppervlak van circa 15.350 m² en het graven van twee waterbergingen te Cortenoeverseweg 105 te Brummen.

Situatietekening:



Datum 16 oktober 2014
Onderwerp Watervergunning voor de locatie locatie Cortenoeversweg 105 in Brummen, nummer 635904
Pagina 14 van 15

Bijlage 3: Startformulier

Behorende bij de vergunning van firma Beker, nummer 635904, voor het lozen van hemelwater op oppervlaktewater vanwege een toename van verhard oppervlak van circa 15.350 m² en het graven van twee waterbergingen te Cortenoeversweg 105 te Brummen.

e-mail: info@vallei-veluwe.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Afdeling Vergunningen en Handhaving
t.a.v. de heer M.W. van Staveren
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Onderwerp: Melding startdatum uitvoering werkzaamheden

Hierbij delen wij u mee dat wij de hierna beschreven werkzaamheden gaan starten:

Meldingsdatum:

Locatie: te

Werkzaamheden:

Startdatum:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Plaats,

Datum,

Handtekening

Bijlage 4: Gereedmeldingsformulier

Behorende bij de vergunning van firma Beker, nummer 635904, voor het lozen van hemelwater op oppervlaktewater vanwege een toename van verhard oppervlak van circa 15.350 m² en het graven van twee waterbergingen te Cortenoeverseweg 105 te Brummen.

e-mail: info@vallei-veluwe.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Afdeling Vergunningen en Handhaving
t.a.v. de heer M.W. van Staveren
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Onderwerp: Melding gereed zijn werkzaamheden

De volgende werkzaamheden zijn gereed gekomen:

Meldingsdatum:

Locatie: te

Werkzaamheden:

Startdatum:

Einddatum:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Plaats,

Datum,

Handtekening