



Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 22 55
E info@gastransport.nl
Handelsregister Groningen 02084889
www.gasunietransportservices.com

Datum
15-7-2022

Doorkiesnummer
+31 (0)50 521 1800

Ons kenmerk
OON 22.1442

Uw kenmerk

Onderwerp
Toestemming Ned. Gasunie (NGU) in relatie tot voorgenomen inrichting

Geacht Management,

De provincie Gelderland werkt al enige tijd aan een inpassingsplan voor papier/kartonfabriek Folding Boxboard in Eerbeek. Op 24 mei 2022 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland het concept inpassingsplan vrijgegeven voor vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening. Het inpassingsplan omvat naast het terrein van de papier/kartonfabriek ook een nieuwe aan- en afrijdroute van en naar de fabriek.

Ten aanzien van de inrichting weergegeven in het concept inpassingsplan ontvangen op 24 mei 2022 worden gemaakte afspraken middels deze brief bevestigd.

Op basis van tekening MER02_F-3 rev D d.d. 10-11-2021 worden puntsgewijs de gedefinieerde knelpunten van de inrichting met de belemmeringsstrook van NGU benoemd:

Toegangsweg vanaf de Volmolenweg:

Inpassing van de hogedrukgasleiding N-559-05 met minimale handhaving van de gronddekking boven de gasleiding.

Groene geluidswand zijde Volmolenweg:

Plaatsing van een groene geluidswand met een hoogte van 5.00 meter en een aanlegbreedte van ca. 1.7m aan zuidzijde van het terrein. Bij plaatsing tegen de perceelgrens rest een dagmaat van 3.5m tot de gasleiding welke voor de NGU acceptabel is.

Parkeerplaatsen personeel zuidzijde:

Uitbreiding parkeerplaatsen in de nabijheid en boven de gasleiding zal qua impact niet anders zijn dan in de huidige situatie mits maaiveld niveau minimaal wordt gehandhaafd. Bij voorkeur uitvoering in half-verharding.

Hal ten behoeve van nabewerking-Expeditie-Fietsenstalling:

De dagmaat tussen gasleiding tot de overstek en fundatie van de snijhal, expeditie gebouw en fietsenstalling (indien overkapt) moet minimaal 2m zijn, mits deze gebouwen geen kwetsbare objecten zijn. (Zie Besluit externe veiligheid buisleidingen)

Datum: 15-7-2022

Ons kenmerk: OON 22.1442

Onderwerp: Toestemming Ned. Gasunie (NGU) in relatie tot voorgenomen inrichting Folding Boxboard Eerbeek B.V.

Bovenstaande gedefinieerde knelpunten zijn beoordeelt conform Artikel 12.3.3 van het concept inpassingsplan ter bescherming van het belang van de gasleiding.

De NGU acht, mits voldaan wordt aan de WIBON/CROW "Richtlijn zorgvuldig grondroeren" de duurzame en daarmee veilige ligging van de gasleiding ten aanzien van de voorgenomen inrichting voldoende gewaarborgd.

Daarnaast zijn met Folding Boxboard Eerbeek B.V. afspraken in de maak over bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gasleiding in geval van urgentie.

Hoogachtend,



Voorkeursalternatief

